



LEGENDA SIMBOLI SCHEMA FUNZIONALE TERMOFIUIDI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TUBAZIONE MANDATA ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO NERO ISOLATO, 7°C
	TUBAZIONE RITORNO ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO NERO ISOLATO, 17°C
	TUBAZIONE MANDATA ACQUA RISCALDATA IN ACCIAIO NERO ISOLATO, 57°C
	TUBAZIONE RITORNO ACQUA RISCALDATA IN ACCIAIO NERO ISOLATO, 52°C
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA (AFS) IN MULTISTRATO ISOLATO
	VALVOLE A 2 VIE
	VALVOLE DI NON RITORNO
	GRUPPO ANTIRIBRANTE
	ELETTROPOMPA DOTATA DI INVERTER
	VALVOLE DI BILANCIAMENTO

REGIONE DEL VENETO

ULSS4

VENETO ORIENTALE

REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA AMBULATORIALE
MULTIDISCIPLINARE PER L'OSPEDALE DI
PORTOGRUARO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO	<input checked="" type="checkbox"/> STATO ATTUALE <input type="checkbox"/> STATO DI PROGETTO
IMPIANTI TERMOMECCANICI	<input type="checkbox"/> ED - EDILE <input type="checkbox"/> STR - STRUTTURALE <input type="checkbox"/> IE - IMPIANTI ELETTRICI <input checked="" type="checkbox"/> IM - IMPIANTI TERMOMECCANICI <input type="checkbox"/> SC - SICUREZZA CANTIERE <input type="checkbox"/> MFI - PREVENZIONE INCENDI
SCHEMA FUNZIONALE TERMOFIUIDI	
TAV. IM-02	SCALA / APR. 2019

COMITENTE

PROGETTISTI

Ing. Roberto SCOCO

Progettista architettonico, impiantistico e prevenzione incendi

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco BARADELLO

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Ing. Roberto SCOCO

SEDE LEGALE
Piazzale D. Geronzi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Piazzale D. Geronzi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE)

COORDINAMENTO MISURE DI PREVENZIONE INCENDI
Ing. Roberto SCOCO

Codebook Directory

Nome File

IM-02

Descrizione

Primo emissione

Revisione n.

0

17/04/2019

Redazione

RC

SC

Approvazione

GPR

Stato Revisione

00

La proprietà del presente elaborato è, fin dalla sua emissione, di esclusiva proprietà del cliente. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di scopo non autorizzato.