SEZIONE AA IMPIANTI A CONTROSOFFITTO- SCALA 1:10



PRESCRIZIONI INSTALLAZIONE CANALI FLESSIBILI



PARTICOLARI COSTRUTTIVI CANALI ARIA



SOSTEGNO CANALE CONTROSOFFITTO

KEY PLAN



N.B. : TUTTI I PARTICOLARI SONO SENZA SCALA

SCHEMA PLANIMETRICO



PARTICOLARI SLITTE PER FISSAGGIO ALLE MENSOLE



SUPPORTO TUBAZIONE A RULLO (FLUIDI CALDI)



STAFFAGGIO PER TUBAZIONI PRIMARIE (FLUIDI CALDI)



N.B PER TUBAZIONI FLUIDI FREDDI E COLLARI DOVRANNO ESSERE DOTATI DI PROTAZIONE INTERNA A CONTATTO CON IL TUBO IN GOMMA

STAFFAGGIO PER TUBAZIONI SOSPESE CON COLLARE



SOSTEGNO A BRACCIALE



N.B PER TUBAZIONI FLUIDI FREDDI E COLLARI DOVRANNO ESSERE DOTATI DI PROTAZIONE INTERNA A CONTATTO CON IL TUBO IN GOMMA

PUNTO FISSO DI ANCORAGGIO CON PROFILATO



PUNTO DI ANCORAGGIO PER TUBAZIONI IN VERTICALE



PUNTO FISSO DI ANCORAGGIO SU SOLETTA



COLLEGAMENTO A TERRA DI PIU' TUBAZIONI AFFIANCATE



CONTROVENTI ANTISISMICI PER CANALI D'ARIA



INSTALLAZIONE ANTISISMICA DEL CAVO ELETTRICO



ANCORAGGIO AL TELAIO DI UN PANNELLO ELETTRICO



PARTICOLARE APPARECCHIATURE ALLA SOLETTA



ATTRAVERSAMENTI ANTISISMICI DI MURATURE E SOLAI



TUBAZIONI FLESSIBILI E CONNETTORI



CONTROVENTI PER COMPONENTI SEMPLICEMENTE SOSPESI



STAFFAGGIO ANTISISMICO APPARECCHIATURE



SMORZATORI E FERMI ANTISISMICI



GAS MEDICALI

Valvole di intercettazione
Valvole di compartimentazione

Valvola 1/2" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio
Valvola 3/4" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio
Valvola 1" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio
Valvola 1 1/4" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio
Valvola 1 1/2" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio
Valvola 2" comprensiva di raccordi tre pezzi e kit segnalazione stato di servizio

Allarmi
Rilevamento stato di servizio valvole di compartimento

MATERIALE	GAS
Scheda elettronica di interfaccia MASTER per visualizzazione dello stato di servizio valvole di area-> 6 valvole	Vuoto – ossigeno - Aria
Scheda elettronica di interfaccia MASTER per visualizzazione dello stato di servizio valvole di area-> 6 valvole	Vuoto – ossigeno - Aria N2O - Aria strum. - CO2

REGIONE DEL VENETO
ULSS4 VENETO ORIENTALE

REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA AMBULATORIALE MULTIDISCIPLINARE PER L'OSPEDALE DI PORTOGRUARO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

IMPIANTI TERMOMECCANICI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAV. IM-04 | SCALA - | APR_2019

- ☐ STATO ATTUALE
- ■ STATO DI PROGETTO

- ☐ ED - EDILE
- ☐ STR - STRUTTURALE
- ☐ IE - IMPIANTI ELETTRICI
- ■ IM - IMPIANTI TERMOMECCANICI
- ☐ SIC - SICUREZZA CANTIERE
- ☐ MPI - PREVENZIONE INCENDI

COMMITTENTE
Il Direttore Generale
Dr. Carlo BRAMEZZA

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco BARADELLO

SEDE LEGALE
Piazza De Gasperi, n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE)
PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it

PROGETTISTI
Progettista architettonico, impiantistico e prevenzione incendi
Ing. Roberto SCOCCO

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Ing. Roberto SCOCCO

Coordinamento misure di prevenzione incendi
Ing. Roberto SCOCCO

Codice Directory	Nome File			Stato Revisione
SOL18058ESE0	IM-04			00
Revisione n.	Data	Descrizione	Redazione	Controllato	Approvato
0	17/04/2019	Prima emissione	TE	SC	GPR

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termine di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata