LEGENDA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO
	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA (ESCLUSO DAL PROGETTO)
	QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
	CONDUTTURA VERTICALE
	BARRIERA FRANGIFIAMMA CON SACCHETTI AMOVIBILI
L.F.CA, CAM	CONDUTTURA PRINCIPALE/SECONDARIA RETI L=ILLUMINAZIONE, F=FORZA MOTRICE, CA=CONTINUITA' ASSOLUTA INFORMATICA, CAM=CONTINUITA' ASSOLUTA MEDICALE
SS,SC	CONDUTTURA PRINCIPALE/SECONDARIA RETI IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA (RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE, TVCC, ETC) E COMUNICAZIONE (FONIA-DATI, TV, DIFFUSIONE SONORA, CHIAMATA, INTERFOMICO, CITOFONICO, OROLOGI, ETC), CON SETTO SEPARATORE
L.F,CAI SSC	INDICAZIONE PERCORSO TUBAZIONE IN TUBO FLESSIBILE IN PVC (TFP)

NOTE GENERALI

1) LA PRESENTE TAVOLA SI RIFERISCE AI SOLI IMPIANTI ELETTRICI, PER ASPETTI ARCHITETTONICI,EDILI E IMPIANTI MECCANICI CONSULTARE LE TAVOLE GRAFICHE DI RIFERIMENTO.

2) LE POSIZIONI DELLE APPARECCHIATURE SONO INDICATIVE E DEVONO ESSERE VERIFICATE /CONFERMATE IN CANTIERE CON LA DIREZIONE LAVORI.

3) LA POSIZIONE, LA QUANTITÀ, LA POTENZA E LA TERMOREGOLAZIONE DELLE UTENZE TERMOMECCANICHE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE/CONFERMATE CON GLI ELABORATI DI PROGETTO TERMOMECCANICO E CON I FORNITORI DI TALI APPARECCHIATURE.

4) LA POSIZIONE E LA QUANTITÀ DEI TENDAGGI MOTORIZZATI E SERRAMENTI MOTORIZZATI, SONO DA VERIFICARE/CONFERMARE IN CANTIERE CON LA DIREZIONE LAVORI.

5) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, TUTTE LE APPARECCHIATURE SONO COMPRENSIVE DELLA FORNITURA E DELLA POSA DI TUTTI GLI ONERI ED ACCESSORI ATTI A DARE L'IMPIANTO FUNZIONANTE E REALIZZATO SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE.

6) GLI IMPIANTI DI TERMOREGOLAZIONE RIPORTATI NEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREVEDONO LA SOLA REALIZZAZIONE DEI PUNTI INDICATI, COMPRENSIVI DI SCATOLE, TUBI, CAVI E IL COLLEGAMENTO ALLE UTENZE. NEL CASO IN CUI I CAVI VENGANO FORNITI DIRETTAMENTE CON LE UTENZE TERMOMECCANICHE, ESSI SARANNO ESCLUSI DALLA PRESENTE SEZIONE DI PROGETTO PERCHÉ GIÀ PRESENTI NELLA PARTE TERMOMECCANICA.

7) SONO ESCLUSE DAL PRESENTE PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TUTTE LE MOTORIZZAZIONI PER SERRAMENTI, TENDE, CANCELLI E PORTONI MOTORIZZATI. PER TALI DISPOSITIVI TERMINALI E' PREVISTO IL SOLO PUNTO DI ALIMENTAZIONE E DI CONTROLLO.

8) SARA' ONERE DELL'INSTALLATORE/FORNITORE APPARECCHI ILLUMINANTI VERIFICARE LA FATTIBILITA' DI POSA DEGLI APPARECCHI STESSI IN FUNZIONE DELLA REALE TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE ARCHITETTONICHE.

9) DOVRANNO ESSERE VERIFICATI/PREDISPOSTI TUTTI I PASSAGGI ATTRAVERSO TRAVI/STRUTTURE PORTANTI. EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO STRUTTURALE/ARCHITETTONICO DOVRANNO ESSERE DISCUSSE/COMUNICATE IN TEMPO UTILE PER LA LORO CORRETTA ESECUZIONE.

10) GLI APPARECCHI ILLUMINANTI INSTALLATI NEL CONTROSOFFITTO DOVRANNO ESSERE ANCORATI AL SOLAIO A MEZZO DI CAVETTI IN ACCIAIO.
VIENE ESCLUSO DALLA FORNITURA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:
- ASSISTENZE MURARIE IN GENERE E RELATIVI RIPRISTINI.

11) IN CORRISPONDENZA DI OGNI STACCO DELLE DERIVAZIONE TRA I CANALI MONTANTI DI RIPRESA DELL'ARIA E I CANALI DI RIPRESA AI PIANI DOVRANNO ESSERE INSTALLATI I RIVELATORI DI FUMO OTTICO PER CONDOTTO ARIA.

12) TUTTI I RIVELATORI DOVRANNO ESSERE EQUIPAGGIATI CON BASI PROVVISTE DI DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO.

13) VIENE ESCLUSO DALLA FORNITURA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:
- ASSISTENZE MURARIE IN GENERE E RELATIVI RIPRISTINI.
- MOTORIZZAZIONE DI PORTE E/O FINESTRE

TABELLA DI INDIVIDUAZIONE CONDUTTURA PRINCIPALE



LEGENDA CLASSIFICAZIONE LOCALI AD USO MEDICO (RIF. NORMA CEI 64-8/7)

SIMBOLO	DESCRIZIONE
GRUPPO 1	LOCALI AD USO MEDICO DI GRUPPO 1
GRUPPO 2	LOCALI AD USO MEDICO DI GRUPPO 2

NOTA
- I LOCALI AD USO MEDICO DELL'EDIFICIO NON CLASSIFICATI SONO CONSIDERATI DI GRUPPO 0

LEGENDA UNITA' DI ALIMENTAZIONE A USO MEDICO

SIMBOLO	DESCRIZIONE
TI	TRAVE TESTALETTO DEGENZA (LOCALE MEDICO GRUPPO 1) EQUIPAGGIAMENTO PER POSTO LETTO: IMPIANTO FORZA MOTRICE - n.2 PRESE UNIVERSALI CON TERRA LATERALE/CENTRALE DI COLORE BIANCO; - n.2 PRESE UNIVERSALI CON TERRA LATERALE/CENTRALE DI COLORE ROSSO; - n.1 PRESA DI TERRA SUPPLEMENTARE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI; IMPIANTO FONIA DATI - n.2 PRESE TRASMISSIONE FONIA DATI CAT. 6A; IMPIANTO GAS MEDICINALI - n.3 PREDISPOSIZIONI PER SUPPORTI PRESE GAS;

LEGENDA IMPIANTO FORZA MOTRICE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Pn	PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA BIPRESA UNEL 10/16A+T AD ALVEOLI PROTETTI CON TERRA CENTRALE E LATERALE: P1 Nº 1 PRESA - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) P2 Nº 2 PRESE - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) P1s Nº 1 PRESA - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) - IP55 P2s Nº 2 PRESE - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) - IP55 P1* Nº 1 PRESA - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) - PREDISPOSIZIONE (SOLO TUBAZIONE E SCATOLA) P2* Nº 2 PRESE - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) - PREDISPOSIZIONE (SOLO TUBAZIONE E SCATOLA)
Pn	PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA BIPRESA 10/16A+T AD ALVEOLI PROTETTI CON TERRA CENTRALE ED INTERRUTTOREMAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE 16A: P1 Nº 1 PRESA - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) P1s Nº 1 PRESA - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) - IP55 P1s Nº 1 PRESA - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) - PREDISPOSIZIONE (SOLO TUBAZIONE E SCATOLA)
2Pn 4Pn	PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA PRESA INDUSTRIALE (TIPO CEE) CON FUSIBILI DI PROTEZIONE ED INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO - IP55: 2P1 Nº 1 PRESA 2P+T 16A - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) 2P2 Nº 2 PRESE 2P+T 16A - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) 4P1 Nº 1 PRESA 3P+N+T 16A - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) 4P2 Nº 2 PRESE 3P+N+T 16A - RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) E1 Nº 1 PRESA 2P+T 16A E Nº 1 PRESA 3P+N+T 16A- RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA) E2 Nº 2 PRESE 2P+T 16A E Nº 2 PRESE 3P+N+T 16A- RETE ORDINARIA (PRIVILEGIATA)
Un	PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA BIPRESA UNEL 10/16A+T ROSSA AD ALVEOLI PROTETTI CON TERRA CENTRALE E LATERALE: U1 Nº 1 PRESA - RETE CONTINUITÀ ASSOLUTA INFORMATICA U2 Nº 2 PRESE - RETE CONTINUITÀ ASSOLUTA INFORMATICA U1s Nº 1 PRESA - RETE CONTINUITÀ ASSOLUTA INFORMATICA - IP55 U2s Nº 2 PRESE - RETE CONTINUITÀ ASSOLUTA INFORMATICA - IP55 U1* Nº 1 PRESA - RETE CONTINUITÀ ASSOLUTA INFORMATICA - PREDISPOSIZIONE (SOLO TUBAZIONE E SCATOLA) U2* Nº 2 PRESE - RETE CONTINUITÀ ASSOLUTA INFORMATICA - PREDISPOSIZIONE (SOLO TUBAZIONE E SCATOLA)
Cn	PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA BIPRESA UNEL 10/16A+T ROSSA AD ALVEOLI PROTETTI CON TERRA CENTRALE E LATERALE: C1 Nº 1 PRESA - RETE CONTINUITA' MEDICALE E SISTEMA IT-M C2 Nº 2 PRESE - RETE CONTINUITA' MEDICALE E SISTEMA IT-M C1s Nº 1 PRESA - RETE CONTINUITA' MEDICALE E SISTEMA IT-M - IP55 C2s Nº 2 PRESE - RETE CONTINUITA' MEDICALE E SISTEMA IT-M - IP55 C1s Nº 1 PRESA - RETE CONTINUITA' MEDICALE E SISTEMA IT-M - PREDISPOSIZIONE (SOLO TUBAZIONE E SCATOLA) C2s Nº 2 PRESE - RETE CONTINUITA' MEDICALE E SISTEMA IT-M - PREDISPOSIZIONE (SOLO TUBAZIONE E SCATOLA)
RETE PRIVILEGIATA XX RETE CONTINUITA' INFORMATICA XX RETE CONTINUITA' MEDICALE E SISTEMA IT-M XX	PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE DIRETTO DEDICATO A: DI DIAFANOSCOPIO - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2,5 mmq FC FAN-COIL - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2,5 mmq GF GRUPPO FRIGO - CAVO TIPO FG16OM16 5G4 mmq GM UTENZA GAS MEDICALI A 24V - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 2x1x4 mmq GP GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 2x1x4 mmq MS UNITA' ESTERNA MONOSPLIT - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E CAVO TIPO FG16OM16 5G4 mmq PGE PANNELLO GESTIONE EMERGENZE A 24V - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 2x1x4 mmq PE PENSILE ENDOSCOPIA - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2,5 mmq SC LAMPADA SCIALITICA - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 2x1x2,5 mmq SA LAMPADA SATELLITE - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 2x1x2,5 mmq SP SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2,5 mmq RI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2,5 mmq TD IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO FONIA DATI - A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E CAVO TIPO H07Z1-K 3x1x2,5 mmq TM TAPPARELLA MOTORIZZATA - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 4x1x2,5 mmq UT UNITA' TRATTAMENTO ARIA - CAVO TIPO FG16OM16 5G4 mmq VA VALVOLA MOTORIZZATA A 24V - AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVO TIPO H07Z1-K 2x1x2,5 mmq
	DISPOSITIVO PER CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO SISTEMA IT-M IN LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2
P	QUADRETTO PRESE, AD INCASSO, COSTITUITO DA: * N.4 PRESE MONOFASE 16A+T, AD ALVEOLI PROTETTI E CON TERRA SOLO LATERALE, DI COLORE VERDE (ALIMENTATE DA RETE CA E SISTEMA IT-M), SINGOLARMENTE PROTETTE DA SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 16A * N.2 PRESE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI * N.2 PRESE FONIA-DATI RJ45 CAT. 6A
	NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE MEDICO DI GRUPPO 1
	NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE MEDICO DI GRUPPO 1 DA INSTALLARE ALL'INTERNO
ME	COLLEGAMENTO AD IMPIANTO DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE PER MASSE ESTRANEE
MEG	COLLEGAMENTO AD IMPIANTO DI EQUIPOTENZIALIZZAZIONE PER PRESA GAS MEDICALI

LEGENDA APPARECCHI DI COMANDO

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Xn	PUNTO COMANDO ILLUMINAZIONE CON: I1 Nº 1 INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A - 230V I1s Nº 1 INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A - 230V - IP55 K1 Nº 1 PULSANTE UNIPOLARE 10A - 230V COMPLETO DI MODULO DOMOTICO DI INGRESSO A 2 INGRESSI PER SISTEMA KnX K2 Nº 2 PULSANTI UNIPOLARI 10A - 230V COMPLETO DI MODULO DOMOTICO DI INGRESSO A 2 INGRESSI PER SISTEMA KnX L2 Nº 2 PULSANTI LUMINOSI UNIPOLARI 10A - 230V COMPLETO DI MODULO DOMOTICO DI INGRESSO A 2 INGRESSI PER SISTEMA KnX
	SENSORE COMBINATO DI PRESENZA E INTENSITÀ LUMINOSA COMUNICAZIONE ED ALIMENTAZIONE DA BUS SISTEMA KnX
P	RIVELATORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI COMPLETO DI MODULO DOMOTICO DI INGRESSO A 2 INGRESSI PER SISTEMA KnX
	PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE COSTITUITO DA BIPRESA UNEL 10/16A+T AD ALVEOLI PROTETTI CON TERRA CENTRALE/LATERALE E PUNTO COMANDO ILLUMINAZIONE INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A - 230A
Xn	PUNTO DI COMANDO CON DOPPIO PULSANTE SALI/SCENDI CON POSIZIONE NEUTRA CENTRALE, AD INCASSO CON TUBO PVC PIEGHEVOLE E CAVI TIPO H07Z1-K 2x1x2,5 mmq S1 Nº 1 DOPPIO PULSANTE SALI/SCENDI S2 Nº 2 DOPPIO PULSANTE SALI/SCENDI

LEGENDA APPARECCHI ILLUMINANTI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
A3	APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCHERMO IN POLICARBONATO CON SUPERFICIE ESTERNA LISCIA. MODULO LED DOPPIO 52W 4000K E ALIMENTATORE ELETTRONICO. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65.
B1	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO, CORPO IN MATERIALE METALLICO, OTTICA ANTIABBAGLIAMENTO, UGR<19. LAMPADE LED 33W 4000K, ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI. CAVO DI SICUREZZA PER FISSAGGIO A SOLAIO. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP43.
B2	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO, CORPO IN MATERIALE METALLICO, DIFFUSORE OPALE IN MATERIALE PLASTICO. LAMPADE LED 33W 4000K, ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI. CAVO DI SICUREZZA PER FISSAGGIO A SOLAIO. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP43.
B3	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO, CORPO IN MATERIALE METALLICO, DIFFUSORE OPALE IN MATERIALE PLASTICO. LAMPADE LED 33W 3000K, ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI. CAVO DI SICUREZZA PER FISSAGGIO A SOLAIO. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP43.
D1	APPARECCHIO ILLUMINANTE CIRCOLARE AD INCASSO CON CORPO IN MATERIALE METALLICO E SCHERMO DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO OPALE. LAMPADE 25W LED, ALIMENTATORE ELETTRONICO. GRADO DI PROTEZIONE IP44.
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA EQUIPAGGIATO CON LAMPADE LED DA 3.6W (EQUIVALENTE 24W) DOTATO DI DISPOSITIVO DI AUTODIAGNOSI E GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA, AUTONOMIA MINIMA 2H. GRADO DI PROTAZIONE IP40
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA EQUIPAGGIATO CON LAMPADE LED DA 3.6W (EQUIVALENTE 24W) DOTATO DI DISPOSITIVO DI AUTODIAGNOSI E GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA, AUTONOMIA MINIMA 2H. GRADO DI PROTAZIONE IP65
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SEGNALETICA US EQUIPAGGIATO CON LAMPADE LED E GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA DOTATO DI DISPOSITIVO DI AUTODIAGNOSI E COMPLETO DI PITTOGRAMMA NORMALIZZATO (TIPO SE), AUTONOMIA MINIMA 2H. GRADO DI PROTAZIONE IP40
	PUNTO LUCE GENERICO A SOFFITTO O PARETE

LEGENDA IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
TD	ARMADIO DI PERMUTAZIONE FONIA DATI, A N. ... PORTE
Tn	PRESA PER TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA TIPO RJ45, CAT.6A T1 Nº 1 PRESA T2 Nº 2 PRESE T3 Nº 3 PRESE

LEGENDA IMPIANTO CHIAMATA BAGNI DISABILI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	LAMPADA FUORIPORTA LED
	UNITÀ DI ANNULLO WC
	UNITÀ DI CHIAMATA A TIRANTE

LEGENDA IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	DIFFUSORE SONORO A 3W AD.INCASSO - POTENZA SELEZIONABILE DA 6W - 3W - 1.5W - 0.75W (CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN 54-24)

LEGENDA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
FAN	PANNELLO DISPLAY PER VISUALIZZAZIONE STATI ALLARME
AL-RI	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE
	RIVELATORE DI FUMO OTTICO INDIRIZZABILE
C	RIVELATORE DI FUMO OTTICO PER CONDOTTO ARIA INDIRIZZABILE
CS	RIVELATORE DI FUMO OTTICO INDIRIZZABILE POSTO ENTRO CONTROSOFFITTO
	RIPETITORE OTTICO DI ALLARME INCENDIO
	RIPETITORE OTTICO DI ALLARME INCENDIO PER RIVELATORE DA CONTROSOFFITTO/CONTROPAVIMENTO
F	PULSANTE INDIRIZZABILE DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO IN CASSETTA CON VETRO A ROMPERE
On	MODULO INDIRIZZABILE DI COMANDO A "n" INDIRIZZI
In	MODULO INDIRIZZABILE DI INGRESSO A "n" INDIRIZZI
On In	MODULO INDIRIZZABILE DI COMANDO A "n" INDIRIZZI DI COMANDO E A "n" INDIRIZZI DI INGRESSO
	PUNTO ALIMENTAZIONE MAGNETE BLOCCAPORTE
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO
	PANNELLO GESTIONE EMERGENZE
P	PULSANTE UNIPOLARE PER CHIUSURA PORTE TAGLIAFUOCO
ST	ALIMENTAZIONE SERRANDA TAGLIAFUOCO

LEGENDA IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
CA	CONTROLLER GESTIONE VARCO COMPLETO DI ALIMENTATORE
	TASTIERINO NUMERICO CON LETTORE BADGE
	PULSANTE APERTURA PORTA CON ELETTROSERRATURA
	PUNTO ALIMENTAZIONE INCONTRO ELETTRICO/ELETTROSERRATURA

KEY PLAN



REGIONE DEL VENETO
ULSS4 VENETO ORIENTALE

REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA AMBULATORIALE MULTIDISCIPLINARE PER L'OSPEDALE DI PORTOGRUARO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

IMPIANTI ELETTRICI
E SPECIALI
LEGENDA E SIMBOLOGIA

TAV. IE-01 | SCALA / | APR_2019

- ☐ STATO ATTUALE
- ■ STATO DI PROGETTO

- ☐ ED - EDILE
- ☐ STR - STRUTTURALE
- ■ IE - IMPIANTI ELETTRICI
- ☐ IM - IMPIANTI TERMOMECCANICI
- ☐ SIC - SICUREZZA CANTIERE
- ☐ MPI - PREVENZIONE INCENDI

COMMITTENTE
Il Direttore Generale
Dr. Carlo BRAMEZZA

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco BARADELLO

SEDE LEGALE
Piazza De Gasperi, n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE)
PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it

PROGETTISTI
Progettista architettonico, impiantistico e prevenzione incendi
Ing. Roberto SCOCCO

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Ing. Roberto SCOCCO

Coordinamento misure di prevenzione incendi
Ing. Roberto SCOCCO

Codice Directory	Nome File				Stato Revisione
SOL18058ESE0	IE-01				00
Revisione n.	Data	Descrizione	Redazione	Controllato	Approvato
0	17/04/2019	Prima emissione	MZ	SC	GPR

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termine di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata