



Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
p.zza A.De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
p.ta IVA 02799490277

Progetto Esecutivo
Elaborati generali
Relazione Legge 09.01.1989 n. 13
- dimostrazione del rispetto dei
requisiti di cui al D.M. 14.06.1989
n. 236

GRLO0002

Realizzazione della "nuova area chirurgica ambulatoriale e diurna" al primo Piano Ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro (VE)

Il progettista
ing. Morris Cibi



Il R.U.P.
ing. Francesco Baradello
Direttore UOC Servizi Tecnici

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza


note

Il disegnatore: SEINGIM GLOBAL SERVICE


file: 18052PEGRL0002_00

data: 19 marzo 2019

Revisione	Descrizione	Data	Visto
0	Consegna progetto esecutivo	19/03/2019	MC


	NUOVA AREA CHIRURGICA AMBULATORIALE E DIURNA – PRIMO PIANO OVEST DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO	N° Commessa	N° Documento				
		18052	18052PEGRL0002				
	PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE LEGGE 09.01.1989 N. 13	Foglio 1 di 4	Rev	0			
			.				

< pagina lasciata intenzionalmente bianca >

	NUOVA AREA CHIRURGICA AMBULATORIALE E DIURNA – PRIMO PIANO OVEST DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO	N° Commessa	N° Documento				
		18052	18052PEGRL0002				
	PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE LEGGE 09.01.1989 N. 13	Foglio 2 di 4	Rev	0			

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	PORTE: ART. 8 PUNTO 1.1 D.M. 236/89 E ART. 9 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 E SEG.	3
3.	PAVIMENTAZIONI: ART. 8 PUNTO 1.2-2.2 D.M. 236/89 E ART. 10 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 E SEG.	3
4.	INFISSI INTERNI: ART. 8 PUNTO 1.3 D.M. 236/89 E ART. 11 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 E SEG.	4
5.	TERMINALI DEGLI IMPIANTI – ARREDI FISSI: ART. 8 PUNTO 1.4-5 D.M. 236/89 E ARTT. 12-13 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 E SEG.	4
6.	SERVIZI IGIENICI: ART. 8 PUNTO 1.6 D.M. 236/89 E ART. 14 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 E SEG.	4
7.	PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI: ART. 8 PUNTO 1.9 D.M. 236/89 E ART. 17 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 E SEG.	4

	NUOVA AREA CHIRURGICA AMBULATORIALE E DIURNA – PRIMO PIANO OVEST DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO	N° Commessa	N° Documento				
		18052	18052PEGRL0002				
	PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE LEGGE 09.01.1989 N. 13	Foglio 3 di 4	Rev	0			

1. PREMESSA

La presente relazione riguarda la dimostrazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi delle leggi 13/89 e 104/92, del decreto ministeriale 236/89, del D.G.R.V. 840/09, del D.G.R.V, n. 509/2010 e del D.G.R.V, n. 1428/2011 allegato "a"

L'ipotesi progettuale prevede una totale ristrutturazione dei locali attuali con una diversa distribuzione degli spazi interni per adeguarli alle esigenze della prevista nuova attività ospedaliera.

L'intervento è stato progettato per rispondere, al criterio dell'accessibilità degli spazi interni del piano primo ovest (art. 3 punto 2 lett.a e art. 3 punto 4 lett. a D.M. 236/89 e Dgr n. 509/2010 ALLEGATO "A").

L'accessibilità al piano è assicurata dalla presenza di ascensori e rampe scale non oggetto di intervento.

2. PORTE: ART. 8 PUNTO 1.1 D.M. 236/89 E ART. 9 ALLEGATO "A" D.G.R.V. N. 509/10 E SEG.


La luce netta delle porte d'accesso hanno dimensioni minime di cm. 180X210 ed è del tipo apribile ad anta.

Le porte interne, apribili ad anta avranno luce netta minima di cm. 80 con spazi antistanti e retrostanti dimensionati nel rispetto dei minimi di legge.

Le altezze delle maniglie di apertura saranno poste ad altezza compresa tra gli 85 e i 95 cm dal pavimento.

3. PAVIMENTAZIONI: ART. 8 PUNTO 1.2-2.2 D.M. 236/89 E ART. 10 ALLEGATO "A" D.G.R.V. N. 509/10 e seg.

Saranno del tipo antisdrucciolo e non presenteranno dislivelli.

	NUOVA AREA CHIRURGICA AMBULATORIALE E DIURNA – PRIMO PIANO OVEST DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO	N° Commessa	N° Documento				
		18052	18052PEGRL0002				
	PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE LEGGE 09.01.1989 N. 13	Foglio 4 di 4	Rev	0			

4. INFISSI INTERNI: ART. 8 PUNTO 1.3 D.M. 236/89 E ART. 11 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 e seg.

Tutti gli infissi esterni, saranno realizzati in modo da poter facilmente essere predisposti all'accoglimento futuro di maniglioni a leva da apporre ad un'altezza di cm. 115/130 dalla quota pavimento.

5. TERMINALI DEGLI IMPIANTI – ARREDI FISSI: ART. 8 PUNTO 1.4-5 D.M. 236/89 E ARTT. 12-13 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 e seg.

Gli arredi fissi, e le apparecchiature automatiche osserveranno le disposizioni previste e verranno poste ad altezze facilmente accessibili e comprese, a seconda dell'uso, tra i 40 e i 140 cm.

6. SERVIZI IGIENICI: ART. 8 PUNTO 1.6 D.M. 236/89 E ART. 14 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 e seg.

All'interno dei servizi comuni sono stati previsti servizi igienici dimensionati per disabili secondo normativa con spazi per l'accostamento laterale e frontale ai sanitari minimo 80 cm. Gli stessi saranno posti ad una distanza di cm. 40, misurati in asse, dalla parete laterale, con bordo anteriore a 75/80 cm dalla parete posteriore.

In prossimità delle tazze dei w.c. verranno collocati corrimano posti ad un'altezza regolamentare e distanza di 5 cm dalla parete.

7. PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI: ART. 8 PUNTO 1.9 D.M. 236/89 E ART. 17 ALLEGATO “A” D.G.R.V. N. 509/10 e seg.

I corridoi e i disimpegni ad uso comune sono stati previsti con larghezza utile netta sufficiente a consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote, e a permettere adeguata mobilità anche in prossimità di porte ed aperture e comunque di dimensioni minime previste dal DM 18-12-1975.