LEGENDA

SALITA/DISCESA TUBAZIONI	POMPA SOLLEVAMENTO CONDENSA	COLLEGAMENTO ALLA RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE		SOSTITUZIONE COLONNE MONTANTI IDRICO/SANITARIE (vedi particolare)	
RECUPERATORE DI CALORE CON BATTERIA INTEGRATIVA	UNITÀ INTERNA CANALIZZATA	UNITÀ INTERNA CASSETTA A 4 VIE		UNITÀ ESTERNA	
UNITÀ INTERNA A PARETE A VISTA					

LINEA	CODICE	DESCRIZIONE LINEA
	SVA-Ø	RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE IN POLIETILENE ALTA DENSITA'
	SVN-Ø	RETE DI SCARICO ACQUE NERE IN POLIETILENE ALTA DENSITA'
	VE-Ø	RETE DI VENTILAZIONE SECONDARIA IN POLIETILENE ALTA DENSITA'
	SVH-Ø	RETE DI SCARICO CONDENSA IN POLIETILENE ALTA DENSITA'

NOTE

- NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO (REI) TUTTE LE TUBAZIONI SARANNO DOTATE DI CHIUSURA TAGLIAFUOCO (NEGLI SPAZI LIBERI ATTORNO ALLE TUBAZIONI STESSE (SPAZI PARI A 1/4 DEL DIAMETRO DEL TUBO).
- LE CURVE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO SARANNO REALIZZATE CON RACCORDI A 45° E NON CON RACCORDI FLESSIBILI CORRUGATI PVS.
- TUTTE LE LINEE PRINCIPALI DELLE TUBAZIONI DI SCARICO AVRANNO PENDENZA PARI ALL' 1% MINIMO.
- IN FASE COSTRUTTIVA GLI STAFFAGGI E I SUPPORTI DEGLI IMPIANTI DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI CALCOLO DI VERIFICA DI RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI SISMICHE SECONDO LE NORME TECNICHE VIGENTI.
- DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO I MATERIALI SONO QUELLI INDICATI NELLA LEGENDA.
- LE TAVOLE GRAFICHE SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPETTI IMPIANTISTICI PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI EDILI E STRUTTURALI SI RIMANDA ALLE RELATIVE TAVOLE SPECIFICHE. EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE TAVOLE GRAFICHE, IN CASO DI MACCHIAGRAZIONE OD OMISSIONE, DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO.
- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI DI PROGETTO.
- TUTTI GLI IMPIANTI REALIZZATI IN GRIGIO SONO DA INTENDERE ESISTENTI PERTANTO ESCLUSI DAL PRESENTE APPALTO.

PARTICOLARE SOSTITUZIONE COLONNE SCARICHI ©



LE COLONNE DI SCARICO E VENTILAZIONE DOVRANNO ESSERE SOSTITUITE A PARTIRE DAL SOFFITTO DEL PIANO PRIMO, OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO.
IN PARTICOLARE:
- RETE DI SCARICO ACQUE NERE» A PARTIRE DAL SOFFITTO DEL PIANO PRIMO FINO ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE PRESENTI AL PIANO TECNICO INTERRATO, COMPRESI COLLETTORI ORIZZONTALI DI SCARICO.
- RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE» A PARTIRE DAL SOFFITTO DEL PIANO PRIMO FINO ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE PRESENTI AL PIANO TECNICO INTERRATO, COMPRESI COLLETTORI ORIZZONTALI DI SCARICO.
- RETE DI VENTILAZIONE» A PARTIRE DAL SOFFITTO DEL PIANO PRIMO FINO AL PIANO TERRA.

DOVRANNO INOLTRE ESSERE RIPRISTINATI I VARI STACCHI DI PIANO PRESENTI AL PIANO TERRA.

NOTA BENE:
LE DIMENSIONI DELLE NUOVE MONTANTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE, QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE ELABORATO E' FRUTTO DI STIME SU INTERVENTI ANALOGHI FATTE IN FASE DI PROGETTO NON E' STATO POSSIBILE RILEVARE TUTTE LE TUBAZIONI ATTUALMENTE INSTALLATE PER ESIGENZE OPERATIVE OSPEDALIERE.



Pianta piano primo
Scala 1:50


Nuove colonne
- WW - Ø75
- BW - Ø110
- VW - Ø75
Dai piani superiori al piano interrato
Dai piani superiori al piano interrato
Nuove colonne
- WW - Ø75
- BW - Ø110
- VW - Ø75
Dai piani superiori al piano interrato
Nuove colonne
- WW - Ø75
- BW - Ø110
- VW - Ø75
Dai piani superiori al piano interrato
Nuove colonne
- WW - Ø75
- BW - Ø110
- VW - Ø75
Dai piani superiori al piano interrato
Nuove colonne
- WW - Ø75
- BW - Ø110
- VW - Ø75
Dai piani superiori al piano interrato
Nuove colonne
- WW - Ø75
- BW - Ø110
- VW - Ø75
WW-Ø50
Dal piano superiore
Nuove colonne
- WW - Ø75
- BW - Ø110
- VW - Ø75
Nuove colonne
- WW - Ø75
- BW - Ø110
- VW - Ø75
Dai piani superiori al piano interrato