



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

San Donà di Piave, 01/12/2014

Protocollo n. 72530

All.:

Spett.li Ditte

Oggetto: fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi dai circuiti d'acqua calda sanitaria presso l'ospedale di Jesolo. Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti da alcune ditte, in merito ad aspetti tecnici del capitolato speciale:

Quesito n. 1:

"In riferimento al bando di gara CIG 600392754B, abbiamo la necessità di chiarire alcuni punti; relativamente al paragrafo C, i 45 punti di flussaggio prevedono l'installazione di elettro12V-valvole/timer/ trasformatori 220V - 12V, vi chiediamo conferma della presenza di rete elettrica adiacente ai punti interessati.

Relativamente al paragrafo K, vi chiediamo dichiarazione per quantificare il quantitativo di prelievi voluti da eseguire durante l'intervento mensile, o quantificare un totale di campionamenti da eseguire nell'arco temporale dei 18 mesi di attività".

Risposta al quesito n. 1:

Si precisa che ciascuno dei 45 punti di flussaggio dovrà essere alimentato in maniera autonoma, mentre, dovranno essere alimentati elettricamente il sistema di controllo centralizzato e le relative pompe di dosaggio, ecc.

Il numero di prelievi e le relative analisi da effettuare, durante il periodo contrattuale, per la ricerca della legionella nell'acqua non dovranno essere inferiori a 90; la periodicità su ciascun punto di analisi dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

Quesito n. 2:

"In merito all'appalto in oggetto per l'esecuzione del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionella presso l'Osp. di Jesolo, a pag. 7 del capitolato d'appalto, al punto k) è richiesto:

Dipartimento Risorse Finanziarie, Materiali e per i Servizi Tecnici
Unità Operativa Complessa: Servizi Tecnici
Direttore: Ing. Peter F. Casagrande

Tel. 0421/228000
Pec: protocollo.ulss10@pecveneto.it

www.ulss10.veneto.it



"servizio di analisi presso laboratorio di microbiologia accreditato per la ricerca della legionella con il prelievo e consegna presso laboratori autorizzati dei campioni per l'analisi microbiologica della Legionella".

E' da intendersi soltanto il servizio di prelievo e consegna al laboratorio o anche l'analisi microbiologica? Nel caso sia da comprendere anche l'analisi, è possibile avere una stima del numero di punti da sottoporre a prelievo ed analisi?"

Risposta al quesito n. 2:

Per servizio di analisi si intende non solo il trasporto ed il prelievo ma anche l'analisi microbiologica. Il numero di prelievi e le relative analisi da effettuare, durante il periodo contrattuale, per la ricerca della legionella nell'acqua non dovranno essere inferiori a 90; la periodicità su ciascun punto di analisi dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici
Ing. Peter F. Casagrande