

cucina di San Donà di Piave			
<i>ristr. 2008</i>			
linee acqua	fredda	DN 50	3,5bar
	calda	DN 50	3,5bar
	ricircolo	DN 32	
linee vapore	linea a 0,5 bar	450	kg/h
	linea a 2,3 bar	100	kg/h
estrazione	uta 1	8000	mc/h
	uta 2	15000	mc/h
ventilazione	risc./raffr.	15000	mc/h
linea elettrica	int. generale	160	A
	compreso imp. mecc.	63	A

cucina di Jesolo			
<i>ristr. 2007</i>			
linee acqua	fredda	DN 50	3,5bar
	calda	DN 50	3,5bar
	ricircolo	DN 32	
linee vapore	linea a 0,5 bar	200/250	kg/h
estrazione	uta	4000	mc/h
ventilazione	riscaldamento	3500	mc/h
linea elettrica	int. generale	160	A
	compreso imp. mecc.	52	A

cucina di Portogruaro			
non ristrutturata			
linee acqua	fredda	DN 50	3,5bar
	calda	DN 50	3,5bar
	ricircolo	DN 32	
linee vapore	linea a 0,5 bar	450	kg/h
	linea a 2,3 bar	100	kg/h
estrazione	aspiratore 1	8000	mc/h
	aspiratore 2	15000	mc/h
	aspiratore 3		
ventilazione	risc./raffr.	15000	mc/h
linea elettrica	int. generale	63	A
	int. Frigoriferi	63	
	compreso imp. mecc.	63	A

Consumi Gas anno 2013

Ospedale di san Donà di Piave	4561 mc
Ospedale di Portogruaro	4130 mc
Ospedale di Jesolo	6424 lt